

Шемелева  
Рукият  
Султановна

Подписано цифровой  
подписью: Шемелева  
Рукият Султановна  
Дата: 2026.09.29  
13:29:29 +03'00'



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ №2 «Звездочка» с.Бердыкель  
муниципального образования городской округ город Аргун»

1.2. Адрес объекта Чеченская Республика, с. Бердыкель, ул. Садовая 77.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- 1- здание
- 1 этаж, 369 кв.м.
- наличие земельного участка (нет);

1.4. Год постройки здания 2013год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2027 г.,

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 2 «Звездочка» с.Бердыкель муниципального образования городской округ город Аргун»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Чеченская Республика, с.Бердыкель, ул. Садовая 77.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) аренда

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное учреждение «Управление дошкольных учреждений г. Аргун»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
366310 Чеченская Республика, г.Аргун, ул.А.Х. Кадырова, 62 «Б»

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования

2.2. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): режим полного дня (12-часового пребывания)

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста от 2 до 6 лет.

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха) в настоящее время инвалиды не имеются

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 133

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутные автобусы остановка «Служба доставки», «Почта», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – **нет**

## 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                            |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                            |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                            |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                            |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                            |

### 3.4 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ                                                                  |
| 2     | Вход (входы) в здание ДОУ                                    | ДП-В                                                                |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В                                                                |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (У)                                                            |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД                                                                 |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-И (У)                                                            |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДПВ                                                                 |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** территория, прилегающая к зданию доступна для инвалидов. Пути движения по зданию доступны, за исключением путей эвакуации (помощь сотрудника). Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов отсутствуют.

## 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|   | Основные структурно-функциональные зоны                    | Рекомендации по адаптации (вид работы)                                          |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Не нуждается (при условии обеспечения доступности)                              |
| 2 | Вход (входы) в здание                                      | Установка кнопки вызова, пандуса/аппарели                                       |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Устранение порогов, контрастная разметка                                        |
| 4 | Зона целевого назначения здания                            | Оснащение специальным оборудованием для детей с ОВЗ                             |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                          | Оборудование доступной санитарной комнаты (поручни, расширение дверных проемов) |
| 6 | Система информации на объекте                              | Установка тактильной навигации, табличек с шрифтом Брайля                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | Установка тактильных указателей                                                 |

## 4.2 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

| №<br>п/п | Основные показатели доступности                                                                                                                                                                                                                                                   | Оценка состояния и<br>недостатки         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов                                                                                                                                                                                                                         | да                                       |
| 2        | Сменные кресла-коляски                                                                                                                                                                                                                                                            | нет                                      |
| 3        | Адаптированные лифты                                                                                                                                                                                                                                                              | нет (здание 1-этажное, лифт отсутствует) |
| 4        | Поручни                                                                                                                                                                                                                                                                           | да                                       |
| 5        | Пандусы                                                                                                                                                                                                                                                                           | да                                       |
| 6        | Подъемные платформы (аппарели)                                                                                                                                                                                                                                                    | нет                                      |
| 7        | Раздвижные двери                                                                                                                                                                                                                                                                  | нет                                      |
| 8        | Доступные санитарно-гигиенические помещения                                                                                                                                                                                                                                       | нет (требуется адаптация)                |
| 9        | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                                          | нет                                      |
| 10       | Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей                                                                                                                                                                                                                             | да                                       |
| 11       | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения                                           | нет                                      |
| 12       | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и контрастном фоне | частично                                 |
| 13       | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                                                                        | частично                                 |

#### 4.3 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности услуг                                                   | Оценка состояния и недостатки |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | Наличие вывески с названием, графиком работы, планом здания, выполненных шрифтом Брайля | да                            |
| 2     | Обеспечение инвалидам помощи в получении информации о правилах предоставления услуги    | да                            |
| 3     | Проведение инструктирования сотрудников по работе с инвалидами                          | да (требуется актуализация)   |
| 4     | Наличие работников, на которых возложено оказание помощи инвалидам                      | да                            |
| 5     | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта                   | да                            |
| 6     | Предоставление услуги с использованием русского жестового языка (при необходимости)     | да                            |
| 7     | Соответствие транспортных средств требованиям доступности                               | нет                           |
| 8     | Обеспечение допуска собаки-проводника                                                   | нет                           |
| 9     | Наличие помещения для проведения массовых мероприятий, доступного для инвалидов         | нет                           |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Шемелева Р.А.  
Виситаев Ш.М-С.  
Виситаева Ф.С.  
Баштагова З.Х.